

PRÜFBESCHEINIGUNG

TEST ATTESTATION

Antragsteller: Fieldpiece Instrument, Inc
Applicant: 1636 West Collins Ave
Orange, CA 92867
USA

Produkt: Kälteservice-Monteurshilfe
Product: Refrigerant manifold

Handelsname: FIELDPIECE
Trade name:

Typ(en) / Modell(e): SM382VINT; SM482VINT
Type(s) / model(s):

Beschreibung: 9 Vdc; IP55, max. 6 MPa, battery powered
Specification:

DEKRA Testing and Certification GmbH bestätigt, dass die geprüften Muster folgenden Anforderungen entsprechen:
DEKRA Testing and Certification GmbH confirms that the tested samples comply with the following requirements:

EN IEC 60335-1:2023 + A11:2023
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2019 + A1:2019 + A2:2019 + A15:2021 + A16:2023
EN 62233:2008
IEC 60335-2-104:2021

IEC 60335-2-104:2021 behandelt die Sicherheit von elektrischen Geräten zur Rückgewinnung und/oder Aufbereitung von Kältemittel aus Klima- und Kühlanlagen (inkl. entflammbarer Kältemittel der Gruppen A2L, A2 oder A3 nach ISO 817)
IEC 60335-2-104:2021 deals with the safety of electrical recovery and/or recycle equipment to recover and/or recycle refrigerant from air conditioning and refrigeration equipment (incl. flammable refrigerant that is classified by ISO 817 as A2L, A2, or A3)

Prüfdokumentation: 3434451.51 (A, B, D, E, F, G)
Test documentation:

Dieses Dokument wird auf Grundlage der in der DEKRA Prüfdokumentation vorliegenden Nachweise erstellt. Ihm liegen die Allgemeinen Bedingungen für die Ausführung von Produktprüfungen, Produktzertifizierungen und sonstigen Leistungen der DEKRA Testing and Certification GmbH zugrunde. Die Konformität mit der zutreffenden Richtlinie hat der Hersteller oder sein Bevollmächtigter zu erklären. Die hier angegebenen Prüfanforderungen können dazu mit herangezogen werden. Dieses Dokument berechtigt nicht zur Verwendung eines der DEKRA Prüfzeichen.

This document is issued based on evidence as laid down in the DEKRA test documentation. It is based on the General Terms and Conditions for the Performance of Assessment, Certification and other Services of DEKRA Testing and Certification GmbH. The manufacturer or its representative has to declare the conformity with the applicable directive. For this also the herein mentioned test requirements can be considered. This document does not authorize the use of any DEKRA approval mark.

Dieses Dokument wurde herausgegeben am: 7. Mai 2025
This document was issued on: May 7, 2025

Dokument-Nr.: 4725024.250001-2
Document no.:

DEKRA Testing and Certification GmbH



Oliver Brumm
Geschäftsführer
Managing Director

© Integral publication of this certificate is allowed.

Seite 1 von 1
page 1 of 1